

9390

QF-600



Made in the EU


**TEST CERTIFICATE
PRÜFPROTOKOLL
RAPPORT D'ESSAI**

According EN10204 par 3.1

Article number Artikelnummer Référence d'article	11-1110-0002	Serial-No. Seriën-Nr. N° Serie	7948409-7
Filter group Filtergruppe Groupe du filtre	Description and dimensions Bezeichnung und Abmessungen Référence du filtre et dimensions 17-2-2009		
AstroPak®	A72K9S2H	305x305x149 mm	
Filter classification Filterklassifizierung Classification du filtre	Velocity Geschwindigkeit Vitesse	Resistance Druckverlust Perte de charge	Efficiency Wirkungsgrad Efficacité @ MPPS
H13 to EN1822	0.75 m/s	250 Pa	99.95% DA - 324
Aerosol Aérosol	DEHS M794840		
Additional notes Weitere Angaben Renseignements additionnels	7 of 12		

Date / Datum / Date :	17-2-2009	Signature / Unterschrift / Signature:	DA - 324
-----------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------

We hereby certify that the item described above complies with the terms of the order / contract.

Wir bestätigen, daß die Lieferung den Vereinbarungen des Auftrags / Vertrags und der Auftragsbestätigung entspricht.

Nous certifions par la présente que les article décrit ci-dessus est en conformité avec les termes de la commande.

We certify that the filter has passed the required control tests and we guarantee the minimum efficiency specified according to EN 1822.

Wir bestätigen, daß dieser Filter die erforderlichen Tests durchlaufen hat und den vorgeschriebenen minimalen Wirkungsgrad nach EN 1822 nach weist.

Nous certifions que le filtres a subi individuellement les épreuves de contrôle et nous garantissons l'efficacité minimum spécifiée par la norm EN 1822.

Amsterdam	Tel. +31 20 549 4411	Fax +31 20 644 4398
Mozzate	Tel. +39 0331 838611	Fax +39 0331 838644
Cramlington	Tel. +44 1670 71 3477	Fax +44 1670 71 4370
Paris	Tel. +33 1 44 29 9330	Fax +33 1 42 67 2666
Madrid	Tel. +34 91 66 24 866	Fax +34 91 66 24 275
Dortmund	Tel. +49 231 921033-0	Fax +49 231 921033-23
Wr. Neudorf	Tel. +43 2236 677628	Fax +43 2236 6776281